

②耐震状況リスト

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の 予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
1	大曽根小学校	校舎 (教室棟)	大曽根2917	RC	1,058	3	0	H7	新			○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	2,321	3	0	S49	旧	0.52	済	○				
		校舎 (管理棟)		RC	1,035	2	0	H18	新			○				
2		校舎 (教室棟)		S	533	2	0	H22	新			○		指		
3		体育館		S	798	2	0	S51	旧	0.58	済	○		指		
4	前野小学校	校舎 (本校舎)	前野1367	RC	900	2	0	S48	旧	0.62			○	特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	420	2	0	S49	旧	0.62			○			
		校舎 (増築棟)		RC	428	2	0	S63	新			○				
5		体育館		S	652	2	0	S51	旧	0.63			○		指	
6	要小学校	校舎 (本校舎)	要449-1	RC	596	2	0	S47	旧	0.74			○	特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	412	2	0	S50	旧	0.74			○			
		校舎 (増築棟)		RC	322	2	0	S61	新			○				
7		体育館		S	573	2	0	S52	旧	0.30	済	○		指		
9	吉沼小学校	校舎	吉沼1010	RC	3,971	3	0	H8	新				○	特・指	教育局	教育施設課
		体育館		S	657	2	0	S51	旧	0.15	済	○				
10																
11	沼崎小学校	校舎 (本校舎)	沼崎1650	RC	1,699	3	0	S49	旧	0.35	済	○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	1,057	3	0	S57	新			○				
		校舎 (増築棟)		RC	772	2	0	H20	新			○				
12		校舎 (増築棟)		S	581	2	0	H23	新			○		指		
13		体育館		S	684	1	0	S53	旧	0.40	済	○		指		

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称	棟名称	所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の 予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課	
14	今鹿島小学校	校舎 (本校舎)	今鹿島1762	RC	1,695	3	0	S50	旧	0.34	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (増築棟)		RC	691	3	0	S60	新			○					
15		体育館		S	645	2	0	S52	旧	0.35	済	○		指			
16	上郷小学校	校舎 (本校舎)	上郷2499	RC	2,129	2	0	S47	旧	0.85		○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (本校舎)		RC	374	2	0	S47	旧	0.85		○					
		校舎 (塔屋)		RC	50	2	0	S47	旧	一次診断 0.65	済	○					
		校舎 (増築棟)		RC	1,662	3	0	S59	新			○					
17		体育館		S	832	1	0	S53	旧	0.35	済	○		指			
18 19 20 21	谷田部小学校	校舎 (南校舎)	谷田部2938	RC	698	2	0	S44	旧	0.59	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (南校舎)		RC	711	2	0	S45	旧	0.55	済	○					
		校舎 (北校舎)		RC	1,432	3	0	S46	旧	0.29	未	×	解体済				
		校舎 (北校舎)		RC	1,279	3	0	S53	旧	0.32	済	○					特・指
		校舎 (改築棟)		S	2,374	2	0	H21	新			○					特・指
		体育館		S	726	2	0	S47	旧	0.25	済	○					指
22	谷田部南小学校・谷田部幼稚園	校舎	境田191-1	RC	4,507	2	0	S63	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
23		体育館		RC	1,035	1	0	S63	新			○		指			
24 25 26	真瀬小学校	校舎 (本校舎)	真瀬2103	RC	888	2	0	S41	旧	0.54	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (本校舎)		RC	568	2	0	S46	旧	0.59	済	○					
		校舎 (増築棟)		RC	488	3	0	S56	旧	1.05		○					指
		体育館		S	509	2	0	S48	旧	0.03	済	○					指

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の 予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課	
	棟名称																
27	島名小学校	校舎 (本校舎)	島名537	RC	1,358	2	0	S47	旧	0.73		○		特・指	教育局	教育施設課	
28		校舎 (増築棟)		RC	1,214	3	0	S54	旧	0.46	済	○		特・指			
29		体育館		S	497	2	0	S45	旧	0.29	済	○		指			
30	島名小学校	校舎	島名字東坪537番1 の一部	S	695	2	0	H30	新			○		指	教育局	教育施設課	
31	葛城小学校	校舎 (旧校舎)	苅間689	RC	573	2	0	S44	旧	0.38	済	○		指	教育局	教育施設課	
32		校舎 (本校舎)		RC	845	2	0	S48	旧	0.51	済	○		特・指			
33		校舎 (増築棟)		RC	953	3	0	S55	旧	0.39	済	○		指			
		校舎 (増築棟)		S	846	2	0	H20	新			○		指			
34		体育館		S	578	2	0	S48	旧	0.39	済	○		指			
35	柳橋小学校	校舎	柳橋360	RC	1,948	3	0	H5	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
36		体育館		W	1,052	2	0	H13	新			○		特・指			
37	小野川小学校	校舎 (本校舎)	館野731	RC	917	2	0	S42	旧	0.41	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
38		校舎 (本校舎)		RC	386	2	0	S44	旧	0.38	済	○					
		校舎(本校舎廊下)		S	292	1	0	S59	新			○					
39		校舎 (東増築棟)		RC	524	2	0	S52	旧	0.80		○					指
40		校舎 (西増築棟)		RC	946	3	0	S57	新			○					指
41	手代木南小学校	体育館	松代4-24	RC	1,033	1	0	H2	新			○		指	教育局	教育施設課	
		校舎 (南校舎)		RC	2,532	2	0	S54	旧	0.64		○		特・指			
		校舎 (南校舎)		RC	755	2	0	S54	旧	0.67		○					
		校舎 (北校舎)		RC	1,694	2	0	S54	旧	0.66		○					
		渡り廊下		RC	41	2	0	S54	旧	0.66		○					
42	体育館	RC	770	2	0	S54	旧	0.67			○		指				

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課	
	棟名称																
43	二の宮小学校	校舎 (本校舎)	二の宮4-11	RC	4,608	2	0	S63	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (増築棟)		RC	886	2	0	H6	新			○					
		体育館		RC	1,153	1	0	S63	新			○					
44	栄小学校	校舎 (本校舎)	金田54	RC	1,931	2	0	S47	旧	0.22	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
校舎 (増築棟)		RC		642	3	0	S51	旧	0.22	済	○						
45		体育館		S	686	2	0	S48	旧	0.51	済	○					指
46	九重小学校	校舎 (本校舎)	上ノ室2126	RC	1,465	2	0	S46	旧	0.28	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (増築棟)		RC	837	2	0	S53	旧	0.62							
		校舎 (増築棟)		RC	189	2	0	S55	旧	0.74							
47		体育館		RC	642	2	0	S50	旧	0.42	済	○					指
48	桜南小学校	校舎 (旧校舎)	大角豆789-1	RC	1,090	2	0	S44	旧	0.36	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (本校舎)		RC	2,268	2	0	S50	旧	0.42	済	○					
		校舎 (本校舎)		RC	662	2	0	S50	旧	0.66							
		校舎 (西増築棟)		RC	466	2	0	S58	新			○					
		体育館		S	632	2	0	S50	旧	0.25	済	○					
49		校舎 (東増築棟)		RC	454	2	0	H1	新			○		指			
50	栗原小学校	校舎 (本校舎)	栗原2018	RC	1,212	2	0	S45	旧	0.25	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (増築棟)		RC	433	1	0	S52	旧	0.74							
51		校舎 (増築棟)		W	166	1	0	H22	新			○					指
52		体育館		S	499	2	0	S48	旧	0.34	済	○					指

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積(m ²)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等災害時の拠点避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
53	竹園東小学校	校舎(本校舎)	竹園3-13	RC	3,329	2	0	S49	旧	0.39	済	○	特・指	教育局	教育施設課	
		体育館		RC	1,168	1	0	S49	旧	0.19	済	○				
54		校舎(教室棟)		RC	236	1	0	S49	旧	1.04		○	指			
		校舎(教室棟)		RC	260	1	0	S49	旧	1.27		○	指			
55		校舎(教室棟)		RC	306	1	0	S49	旧	1.44		○	指			
56		校舎(増築棟)		RC	731	2	0	S56	旧	0.64		○	指			
57		校舎(増築棟)		S	721	2	0	H23	新			○	指			
58	並木小学校	校舎(教室棟)	並木2-12	RC	1,476	2	0	S53	旧	0.54	済	○	特・指	教育局	教育施設課	
		校舎(教室棟)		RC	283	1	0	S53	旧	0.93		○				
		校舎(管理・特別教室)		RC	1,391	2	0	S53	旧	0.51	済	○				
		校舎(教室棟)		RC	630	1	0	S53	旧	1.97		○				
		校舎(教室棟)		RC	170	2	0	S53	旧	0.57	済	○				
		校舎(教室棟)		RC	170	2	0	S53	旧	0.63		○				
		体育館		RC	731	2	0	S53	旧	0.17	済	○				
59	校舎(教室棟)	RC	241	1	0	S54	旧	1.33		○	指					
60	校舎(低学年棟)	RC	1,015	2	0	H1	新			○	特・指					

■ 学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等災害時の拠点避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
61	吾妻小学校	校舎 (低学年棟)	吾妻2-16	RC	441	1	0	S54	旧	1.67		○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (低学年棟)		RC	441	1	0	S54	旧	1.66		○				
		校舎 (低学年棟)		RC	74	1	0	S54	旧	0.71		○				
		校舎 (低学年棟)		RC	414	1	0	H16	新			○				
		校舎 (高学年棟)		RC	992	2	0	S54	旧	0.79		○				
		校舎 (高学年棟)		RC	1,063	2	0	S54	旧	0.97		○				
		校舎 (高学年棟)		RC	1,066	2	0	S54	旧	0.96		○				
		校舎 (高学年棟)		RC	30	2	0	S54	旧	6.08		○				
		校舎 (特別教室棟)		RC	786	2	0	S54	旧	0.76		○				
		校舎 (管理棟)		RC	460	2	0	S54	旧	0.80		○				
		体育館		RC	961	1	0	S54	旧	0.53	済	○				
62	竹園西小学校	校舎	竹園西2-29-3	RC	4,677	2	0	H2	新			○		特・指	教育局	教育施設課
63		校舎(特別教室棟)		RC	171	1	0	H2	新			○		指		
64		校舎(増築棟)		S	837	2	0	H21	新			○		指		
65		体育館		RC	1,111	1	0	H2	新			○		指		
66	松代小学校	校舎(本校舎)	松代3-3-1	RC	3,608	2	0	H3	新			○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎(増築棟)		RC	1,184	2	0	H13	新			○		指		
67		体育館		S	918	1	0	H3	新			○		指		
68	東小学校	校舎(本校舎)	東2-24-1	RC	3,193	2	0	H7	新			○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎(教室棟2F)		W	1,706	2	0	H7	新			○		指		
69		体育館		RC	1,152	1	0	H7	新			○		指		

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
70	荃崎第一小学校	校舎 (本校舎)	高崎2290	RC	2,863	3	0	S45	旧	0.32	済	○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	1,361	3	0	S51	旧	0.36	済	○				
		校舎 (管理棟)		RC	2,375	3	0	S58	新			○				
71		体育館		S	1,315	2	0	S53	旧	0.32	済	○		特・指		
72	荃崎第二小学校	校舎 (本校舎)	上岩崎1076	RC	2,378	3	0	S57	新			○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (増築棟)		RC	2,343	2	0	H9	新			○				
73		体育館		S	1,044	2	0	S53	旧	0.24	済	○		特・指		
74	荃崎第三小学校	校舎	小荃798-1	RC	1,800	3	0	S55	旧	0.64		○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎		RC	2,234	3	0	S55	旧	0.74		○				
		校舎		RC	2,277	3	0	S55	旧	0.74		○				
75		体育館		S	1,361	2	0	S56	旧	0.14	済	○		特・指		

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称	棟名称	所在地	構造	延床面積(m ²)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等災害時の拠点避難所の分類	所管部	所管課	
76	大穂中学校	校舎(本校舎)	篠崎475	RC	4,544	4	0	S53	旧	0.56	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
77		校舎(技術棟)		S	267	1	0	S53	旧	1.26		○		指			
78		校舎(増築棟)		S	499	2	0	H24	新			○		指			
79		体育館		S	1,667	2	0	S54	旧	0.09	済	○		特・指			
80		武道場		S	455	1	0	S55	旧	0.69		○		指			
81	豊里中学校	校舎	高野1213	RC	5,661	4	0	H1	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
82		体育館		RC	1,932	2	0	H10	新			○		特・指			
		武道場		RC	486	1	0	H10	新			○					
83	谷田部中学校	校舎(旧校舎)	谷田部6100	RC	1,883	3	0	S60	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎(教室棟)		RC	2,347	2	0	H14	新			○					
		校舎(管理棟)		RC	1,020	2	0	H15	新			○					
		校舎(図書室棟)		W	270	2	0	H15	新			○					
		校舎(管理棟2F)		W	581	1	0	H15	新			○					
84		校舎(特別教室棟)		W	946	1	0	H14	新			○					指
85		体育館		S	1,146	2	0	S43	旧	0.20	済	○					特・指
86	武道場	S	368	1	0	S54	旧	0.12	済	○		指					
87	高山中学校	校舎(本校舎)	下河原崎503	RC	4,107	3	0	S59	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
88		校舎(技術棟)		W	248	1	0	H13	新			○		指			
89		体育館		S	718	2	0	S44	旧	0.17	済	○		指			
90		武道場		S	522	1	0	H5	新			○		指			

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の 予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
91	手代木中学校	校舎 (増築棟)	松代5-10	RC	481	3	0	H7	新	/	/	○	/	特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (教室棟)		RC	1,937	3	0	S55	旧	0.64	/	○	/			
		校舎 (教室棟)		RC	1,411	3	0	S55	旧	0.50	済	○	/			
		校舎 (管理棟)		RC	1,149	3	0	S55	旧	0.49	済	○	/			
92		校舎 (技術棟)		RC	268	1	0	S55	旧	0.94	/	○	/	指		
93		体育館		RC	1,115	2	0	S55	旧	0.47	済	○	/	特・指		
94		武道場		RC	449	1	0	S58	新	/	/	○	/	指		
95	谷田部東中学校	校舎 (本校舎)	東2-25-1	RC	3,455	3	0	S63	新	/	/	○	/	特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (増築棟)		RC	1,517	3	0	H4	新	/	/	○	/			
		校舎 (増築棟)		RC	1,005	3	0	H10	新	/	/	○	/			
		体育館		RC	981	3	0	S63	新	/	/	○	/			
		武道場		RC	431	1	0	S63	新	/	/	○	/			
96	桜中学校	校舎 (本校舎)	金田1500	RC	2,147	3	0	S50	旧	0.41	済	○	/	特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (増築棟)		RC	2,315	3	0	H3	新	/	/	○	/			
		体育館		RC	1,823	2	0	H11	新	/	/	○	/			
97		武道場		S	441	1	0	S54	旧	0.55	済	○	/	指		
/	竹園東中学校	校舎 (教室棟)	竹園3-11	RC	2,094	4	0	S49	旧	0.22	/	×	解体済	/	教育局	教育施設課
98		校舎 (改築棟)		S	2,216	2	0	H20	新	/	/	○	/	特・指		
99		校舎 (管理棟)		RC	598	2	0	S49	旧	0.21	済	○	/	特・指		
		校舎(特別教室 棟)		RC	2,185	2	0	S49	旧	0.21	済	○	/			
		体育館		S	1,495	2	0	H27	新	/	/	○	H27年度改築			
/		(旧)体育館		S	873	2	0	S49	旧	/	/	/	解体済	/		
100		武道場		S	436	1	0	S54	旧	0.15	済	○	/	指		

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称	棟名称	所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等災害時の拠点避難所の分類	所管部	所管課
101	並木中学校	校舎 (本校舎)	並木3-8	RC	2,961	3	0	S54	旧	0.35	済	○		特・指	教育局	教育施設課
		校舎 (本校舎)		RC	1,462	3	0	S54	旧	0.44	済	○				
		校舎 (増築棟)		RC	680	3	0	S57	新			○				
		校舎 (増築棟)		RC	312	3	0	S61	新			○				
		校舎 (増築棟)		RC	433	3	0	H2	新			○				
102		体育館		RC	1,089	2	0	S54	旧	*CTU SD 0.23	済	○		特・指		
103		武道場		RC	449	1	0	S57	新			○		指		

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の 予定	特定建築物等 災害時の拠点 避難所の分類	所管部	所管課	
	棟名称																
104	吾妻中学校	校舎 (本校舎)	天久保1-9-1	RC	3,501	3	0	H4	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (増築棟)		RC	790	3	0	H11	新			○					
105		体育館		RC	1,390	2	0	H4	新			○					
		武道場		RC	459	2	0	H4	新			○					
106	茎崎中学校	校舎 (本校舎)	小茎450	RC	2,427	3	0	S47	旧	0.42	済	○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (東増築棟)		RC	1,838	4	0	S52	旧	0.47	済	○					
		校舎 (西増築棟)		RC	1,426	4	0	S57	新			○					
107		校舎 (技術棟)		S	422	1	0	S52	旧	0.25	未	×	H27年閉鎖				指
108		体育館		RC	1,773	2	0	H1	新			○					
109		武道場		S	478	1	0	S56	旧	0.36	済	○					
110	高崎中学校	校舎	高崎1730	RC	5,386	4	0	S61	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
111		体育館		RC	1,292	2	0	S61	新			○					
112		武道場		S	551	1	0	S62	新			○					
113	春日学園義務教育学校	校舎 (本校舎)	春日2-47	RC	2,218	3	0	H22	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
		校舎 (本校舎)		RC	2,218	3	0	H22	新			○					
		校舎 (本校舎)		RC	2,218	3	0	H22	新			○					
		校舎 (本校舎)		RC	5,648	3	1	H22	新			○					
114		体育館		RC	2,027	2	0	H22	新			○					
		武道場		RC	531	2	0	H22	新			○					
115	春日学園義務教育学校	校舎	春日二丁目47の一部、39-1、155-2	S	1,111	2	0	H28	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
116	秀峰筑波義務教育学校	校舎	北条子ノ橋50ZZ番地の一部 他55筆	RC	17,312	3	0	H29	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
117	学園の森義務教育学校	校舎	学園の森2丁目15番1、2の一部	RC	14,528	3	0	H30	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
118	学園の森義務教育学校	校舎	学園の森2丁目15番1の一部、15番2	S	2,810	2	0	R2	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
119	みどりの学園義務教育学校	校舎	みどりの中央12番1、3の一部	RC	13,390	3	0	H30	新			○		特・指	教育局	教育施設課	
120	みどりの学園義務教育学校	校舎	みどりの中央12番地1、3の一部	S	1,490	2	0	R2	新	2ページ		○		特・指	教育局	教育施設課	

■学校・幼稚園

令和3年7月31日現在

施設番号	施設名称		所在地	構造	延床面積 (㎡)	地上階数	地下階数	建築年	耐震基準	耐震診断の結果 Is値	耐震改修の実施	耐震性の判定	耐震診断・改修等の予定	特定建築物等災害時の拠点避難所の分類	所管部	所管課
	棟名称															
121	大穂幼稚園	園舎	篠崎557-1	W	756	1	0	H4	新			○		その他	教育局	教育施設課
122	上郷幼稚園	園舎	上郷2499	W+S	498	1	0	S63	新			○		その他	教育局	教育施設課
	(旧) 谷田部幼稚園	園舎	谷田部2938	S	355	1	0	S46	旧	未	未	未	解体済		教育局	教育施設課
123	島名幼稚園	園舎	島名537	S	370	1	0	S50	旧	0.18	済	○		その他	教育局	教育施設課
		園舎 (増築棟)		S	196	1	0	S55	旧	0.18	済	○				
124	手代木南幼稚園	園舎	松代4-16-2	RC	784	1	0	S55	旧	1.92		○		その他	教育局	教育施設課
		園舎		RC	243	1	0	S55	旧	2.35		○				
125	二の宮幼稚園	園舎	二の宮4-9-3	W	917	1	0	S63	新			○		その他	教育局	教育施設課
126	桜幼稚園	園舎	栄296	RC	728	1	0	S52	旧	0.89		○		その他	教育局	教育施設課
127	竹園東幼稚園	園舎	竹園3-12-1	RC	598	1	0	S49	旧	2.60		○		その他	教育局	教育施設課
		園舎		RC	207	1	0	S49	旧	2.02		○				
128	並木幼稚園	園舎	並木2-10-2	RC	222	1	0	S52	旧	2.13		○		その他	教育局	教育施設課
129	吾妻幼稚園	園舎	吾妻2-12	RC	54	1	0	S53	旧	2.53		○		その他	教育局	教育施設課
		園舎		RC	314	1	0	S53	旧	3.94		○				
		園舎		RC	248	1	0	S53	旧	0.94		○				
		園舎		RC	411	1	0	S53	旧	3.75		○				
130	桜南幼稚園	園舎	並木4-7-4	RC	852	2	0	S54	旧	0.86		○		特・その他	教育局	教育施設課
		園舎 (増築棟)		RC	182	2	0	S55	旧	0.86		○				
131	竹園西幼稚園	園舎	竹園1-15-2	RC	851	1	0	H1	新			○		その他	教育局	教育施設課
132	筑波幼稚園	園舎	平沢80	S	705	1	0	H4	新			○		その他	教育局	教育施設課
133	東幼稚園	園舎	東2-27-1	W	582	1	0	H7	新			○		その他	教育局	教育施設課
134	松代幼稚園	園舎	松代2-18	W	586	1	0	H7	新			○		その他	教育局	教育施設課
135	高崎幼稚園	園舎	高崎1873	W	722	1	0	S52	旧	0.15	未	×	検討中	その他	教育局	教育施設課
136	岩崎幼稚園	園舎	下岩崎2116	S	720	1	0	S55	旧	0.21	未	×	検討中	その他	教育局	教育施設課