



タイトル

プールにおける事故について

項目(あてはまるものすべてにチェック)

- イベント・会議等の事前周知依頼 イベント・会議等の取材依頼
 イベント会議以外の事業の周知依頼 参加者募集の告知依頼
 その他(竹園西小学校プールにおける事故について)

全1枚(本紙含む)

1 概要

6月13日午後2時頃、竹園西小学校プールの底面(FRPプラスチック製)が剥離したことにより、その破片で児童が怪我を負った。足等に擦り傷を負った児童10名、足の裏を切り8針を縫う怪我を負った児童1名。

2 経緯

- 平成30年5月28日 プール底面が剥離しているとの連絡を受け、現場を確認し、剥離した部分を取り除き、防水テープをはり修繕。修繕箇所3か所。
6月12日 その上にさらにプール専用マットを敷き、使用を開始。(学校関係者も立会う)
6月13日 午後2時頃、授業中に修繕箇所の1か所でマットがずれて、その部分の底面が剥離し、児童が怪我を負った。
教育局がプールの使用を禁止し、他の学校にも安全点検をするよう指示した。
6月14日 原因調査中。

3 今後の対応

全小中学校でプールを使用する前には必ず安全確認を行った上で、児童・生徒をプールに入れるよう徹底する。

【教育長コメント】

この度は、児童・保護者の皆様方には多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
今後、竹園西小学校プールについては底面の全面的な改修を検討していきます。また、同時に市内の全小中学校に対しては安全確認を行うよう指導いたします。