

## 質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)7市起排維第2号森の里地区B-1雨水排水ポンプ非常用電源設置工事

NO.	質問事項	回 答
1	積算条件書において、工種区分が「下水道3」とありますが、上記工種における経費基準は土木の経費基準であり、本工事における経費基準は電気設備の経費基準を使用するのでしょうか。	資格要件の許可業種が電気になっておりますが、下水道用設計標準歩掛表に基づき積算しており、ポンプ場工事に類する工事であるため下水道3の経費を使用しております。
2	メッシュフェンスがH1800(忍び返し付)と記載されておりますが、曲げ忍び部には有刺鉄線及び金網のどちらを選択すれば良いでしょうか。また、線径や網目の大きさについてもご教示願います。	曲げ忍び部については金網で積算しております。線径は3.2mm、網目は50mmになります。
3		
4		
5		
6		