

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7市単手代木中学校屋内運動場屋根・外壁改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	仮設工事に関しまして、防災シートは必要でしょうか。必要であれば、数量書に記載がないため数量、防災シートの種類等ご指示頂けますと幸いです。	必要です。 数量:1,195㎡ 種類:JIS A8952 1類
2		
3		
4		
5		
6		