

## 質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)7市単並木小学校消防設備改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	図面M-06: フート弁からポンプ吸込みまでの消火管(100A)更新の系統に、消防認定フレキ(100Φ)の記載がありません。内訳書にも記載がないのですが不要として宜しいでしょうか。	宜しいです。
2	図面M-06: 改修後の機械器具表参考型番のKTK805CE15Tの消火栓ポンプユニット(消防認定品:ユニット認定)のユニット付属品ポンプ吐出側の逆止弁・仕切弁・フレキがあり、全て65Aになりますが、図面記載のサイズが100Aです。100A→65Aに読み替えて宜しいでしょうか	図面記載の通り100Aです。
3		
4		
5		
6		
7		