

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)6国補松代小学校トイレ改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	金抜き設計積算資料P.14直接仮設内訳において仮設間仕切りの設置範囲を開示いただきたい。	学校側と協議のうえ必要な範囲に設置する。
2	本工事中、階段A・Bは封鎖と考えてよろしいか。	搬出入等で止むを得ない場合をのぞき封鎖しない。
3	金抜き設計積算資料P.25内装改修内訳においてB便所教室側壁復旧の部位及び詳細を開示いただきたい。	A11図参照(左下特記あり)
4	金抜き設計積算資料P.27ユニットおよびその他内訳においてピクトサインの仕様詳細を開示いただきたい。	壁付150角、アクリルt5 表示内容は学校側と協議のうえ決定する。
5	金抜き設計積算資料P.22耐震改修作業にて騒音、振動の制限は発生するか。	特記仕様書(改修工事)1ページ 6.その他に記載あり(著しい騒音及び振動の発生する工事については、夏休み・冬休み・休日・祝日等を使用して行う事とし、詳細な日程については、施設側と協議の上、決定する事。)
6		