

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)7市単雨水改(委)第1号花室川都市下水路護岸設計業務委託

NO.	質問事項	回 答
1	本業務の入札参加資格要件につきまして、業務実績が「国または法人税法に規程する公共法人と元請として河川実施設計業務の契約を締結して、履行した実績を有すること。」とありますが、業務実績は護岸詳細設計でもよろしいのでしょうか。	ご質問のとおり、護岸詳細設計は河川実施設計業務に該当します。
2	護岸基礎、排水管渠、仮締切等の構造計算を行う上でボーリングデータの提供はありますか。	事前に行っている地質調査業務委託の成果品を貸与できます。
3	排水管渠(φ600以下)の大きさは決定済ですか。	排水管渠については既存構造物の原状復旧を想定していますが、別途検討が必要な場合には監督員との協議事項とします。 なお、既設排水管渠はφ400mmです。
4	排水管渠、吐口、集水柵等の構造計算は積算計上されていますか、それとも特記仕様書に記載されているように、代表的な一般図を作成するだけですか。	構造計算の必要な構造物が発生した場合には、監督員との協議事項とします。 なお、特記仕様書に記載のとおり一般構造図を作成するものとします。
5		
6		