

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7市単竹園保育所ホール空調設備外改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	機械設備吊下げ架台の仕上げについて塗装仕上げでよいのでしょうか。	よろしいです。 SOP塗装とします。
2	空気調和設備 配管設備 渡り配線 (別紙00-0011) は、リモコン配線ではないのでしょうか。	リモコン配線及び渡り配線を計上しております。
3	設計書に記載はありませんが、空調機渡り配線は、EM-CE2.0mm ² -3Cにて冷媒管共巻でよいのでしょうか。	よろしいです。
4	幹線動力設備 幹線ケーブルに対してプルボックス300×300×200では、小さいのでは。	図面の通りでよろしいです。
5		
6		