

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7市単谷田部中学校武道場床外改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	図面A-02・03・05右上の施工時使用出入口の大きさ(幅・高さ)を教えてください。	W=1800、H=1800程度です。
2	施工時使用出入口を養生をした上での重機・クローラー車両の使用は問題ないでしょうか？	発注者協議によります。
3	図面A-02・03・05左の観音開きのドアの使用は不可ですか？	発注者協議によります。
4		
5		
6		