

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7市単公施研究学園公園ポンプ設置工事

NO.	質問事項	回 答
1	井戸の仕様につきまして、特記仕様書と図面（図面番号7/7）で仕様が異なります（深度・ケーシング材質等）。設計図書の優先順位にございますとおり、特記仕様書が優先ということよろしいでしょうか。	図面（図面番号7/7）は参考図面になってます。特記仕様書を優先してください。
2	起工設計書にポンプ価格が含まれておりません。図面（図面番号3/7）に「ポンプ、ポンプピット 共一式別工事」と記載がございますが、今回ポンプは含まないということよろしいでしょうか。	揚水試験の結果によってつくば市からポンプを材料支給します。 現在は川本ポンプUF3形を想定しています。
3		
4		
5		
6		