

## 質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 8市単筑波交流センター外屋上・外壁外改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	電気設備工事において、取外し再取り付け工事 照明器具・換気扇カバー・自火報等一式と内訳に計上がありますが、詳細・図面に記載がありません。詳細内容（種別・個数）と図面はありますでしょうか。	A-02図左下に「※天井改修範囲の照明器具、換気扇等は必要に応じて取外し再取付とする」と記載があります。天井改修範囲に関しては、各図面を確認願います。
2	共通仮設（積上げ）に計上されている物品移動費が一式計上されていますが内訳はありますか？図面に記載がないため。	A-02図調理室内に「※家具、冷蔵庫等、移動復旧」と記載があります。調理室内の内壁塗装改修に関して当該物品移動を想定しています。その他物品移動に関しては、施工条件を十分考慮して、適切に積算願います。
3		
4		