

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)8沼崎小学校アフタースクール事業体育館空調設備外賃借

NO.	質問事項	回 答
1	仕様書で配線がキャブタイヤケーブルになっているのですがこちらはアルミケーブルもしくはCVTケーブルで代用は可能でしょうか？	CVTケーブルの代用は可とします。アルミケーブルの代用については、許容電流に適合させるほか、電蝕防止措置を講じることを必要条件とします。代替材料の採用に伴う費用、施工上の責任並びに安全対策は受注者の負担とします。
2		
3		
4		
5		
6		