

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 8市単ふれあいプラザプール空調チラー外改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	天井埋込形空調機 (PAC-12-1, PAC-12-2) において、機器吸い込み側にエアフィルター設置が必須ですが、ロングライフフィルターか高性能フィルターのどちらでしょうか。	ロングライフフィルターです。
2	金抜き内訳書 p. 20 (機械設備工事) において、基礎ブロック : VB-100 (1,000×300×H100×2枚) とありますが、どこで使用する資材でしょうか。 また、基礎ブロックの製造業者名をご教授願います。	チラーユニット新設架台の下に設置します。 参考となりますが、株式会社竹原電設です。
3		
4		
5		