

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)8市単豊里ゆかりの森木工棟木材加工機材購入

NO.	質問事項	回 答
1	現地の利用可能な電源(単相100V、単相200V、三相200Vの有無、ブレーカーの空き容量、コンセントの形状と位置)の仕様はどのようなものか。	分電盤から単相100V、単相200V、三相200Vの回路が設けられます。導入する機材をすべて同時に使用する運用はしないため、空き容量に問題はありません。コンセントの形状と位置は導入される機材に合わせて設置します。
2	機材の組立・据付に伴う一次側の電気工事(コンセントの増設、ブレーカーからの新規配線引き込み等)の費用や施工は、本件契約の受注者負担に含まれるか。	含まれません。
3	機材の設置場所(機械設備配置図に示された位置)は、現在完全に空いた状態か。	空いた状態です。
4	「ゆかりの森 木工房 機械設備配置図」のレイアウト(設置位置)は厳密な決定事項か。選定するメーカー機材の寸法形状や、安全な作業動線を考慮した微調整・変更の協議は可能か。	配置図に示すレイアウト及び設置位置は確定したものではありません。市と受注者が協議の上、設置位置を調整又は変更することは可能です。
5	集塵機に付随させるフレキシブルホースや塩ビ管等のダクト配管部材及び分岐用のシャッター(ブラストゲート)の手配・敷設施工は本件の受注者負担に含まれるか。	含まれません。
6	かなな盤は手押し専用機での提案は可能か。	切込みの際の調整が可能なかなな盤であれば、手押し専用機での提案は可能です。
7	テーブルソー又はスライドソーについて、スライドソー単体での提案は可能か。	木材の縦挽き、直線切断及び角度切断を主たる用途とするスライドソーであれば提案可能です。
8	木工旋盤での旋削加工に必要な刃物、チャック、グラインダー、フェイスシールドなどの消耗品は本入札に含まれるか。	含まれません。