

## 質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 6国補手代木中学校武道場長寿命化改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	鋼製床についてGTフロー(同等品程度)とありますが染野製作所のジム・エースも同等品と考えて宜しいでしょうか。	不可とします。発砲系断熱材70mm相当の床断熱工法ができれば、同等品と考えます。
2		
3		
4		
5		
6		