

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)6市単筑波学校給食センター調理室空調設備改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	空調機器ダクト工事のダクト材質(スパイラルダクト・矩形ダクト・チャンパーボックス)の記載が、特記仕様書・図面・内訳書にありません。亜鉛鉄板製としてよろしいでしょうか？	よろしいです。
2		
3		
4		
5		