

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7市単竹園東小学校管理教室棟外屋根・外壁改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	内訳書 細目別 渡り通路1・2 屋根改修工事 屋根:張替え改修 折版葺きの単位が一部抜けております。 ご教示ください。	折版葺きの単位は「㎡」です。
2	仮設工事項目:メッシュシートの種類記載ありませんが、防災Ⅱ類黒メッシュシートでよろしいでしょうか。指定がありましたらご教示ください。	防災Ⅱ類黒メッシュシートでよろしいです。
3	仮設工事項目:層間ネット養生の記載がありませんが、内側巾木でよろしいでしょうか。指定がありましたらご教示ください。	内側巾木でよろしいです。
4	仮設工事図面に全面棚足場と記載がありましたが、内訳に数量が確認できませんでした。仮設工事の内訳に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	内訳に含まれています。
5	仮設工事図面に単管+足場板との記載がありましたが、内訳に数量が確認できませんでした。仮設工事の内訳に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	内訳に含まれています。
6	仮設工事図面にキャスターゲートの記載がありましたが、内訳に記載が確認できませんでした。指定がありましたらご教示ください。	指定はありません。