

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7-8市単高山中学校増築外設計業務委託

NO.	質問事項	回 答
1	2 入札参加資格要件 【業務実績】構成員における過去5年以内に国、公共法人又は地方自治法に規定する指定管理者との元請けとして設計業務実績を締結且つ履行した実績とありますが、規模及び用途に関しての指定はないものとして差し支えないでしょうか？又、実績件数は1件以上あればよいでしょうか？	指定はございません。 実績件数は1件以上あれば宜しいです。
2	2 入札参加資格要件 【業務実績】過去5年以内に履行した実績とは、基本計画、基本設計、実施設計の内、何れかの実績があれば良いでしょうか？ 又、実績に伴う履行完了日が5年以内と考えて良いでしょうか？	基本設計又は実施設計の実績とします。 過去5年以内に国、法人税法に規定する公共法人又は地方自治法に規定する指定管理者と元請として設計業務の契約を締結し、履行した実績を有することになります。 実績は、公告日から5年以内に契約締結しており、かつ、公告日時点で履行完了している必要があります。
3	事後審査に伴う入札参加資格関係書類の内、(1)「キ」資本関係又は人的関係確認書とは、どのような書類か？具体的な例をご指示願います。	つくば市ホームページ「入札のひろば」に様式を掲載していますので、ご確認ください。 https://www.city.tsukuba.lg.jp/nusatsu/1003176.html
4	測量業務委託特記仕様書の(管理技術者)第8条3 管理技術者は、測量法にもとづく測量士の有資格者で、・・・と書いてありますが、下請けの測量事務所が測量士を有していれば問題ないでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。 ただし、下請については、契約締結後に発注担当課に申請書を提出し、承認を得る必要があります。
5	地質調査業務設計内訳書のボーリング費Φ86(60m)及び標準貫入試験(60回)を粘性土、ボーリング費Φ86(40m)及び標準貫入試験(40回)を砂質土と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
6	孔内透水試験について、透水試験の深度をご指示下さい。また、孔内透水試験を行う理由をお教えください。 浸透試験(ボアホール法)が必要な場合は、ご指示ください。	雨水貯留浸透施設の設置が必要となるためです。試験方法及び深度に関しては業務の進捗に合わせて指示します。
7	室内試験について、土質試験の詳細と数量をご指示下さい。	密度試験、含水量試験、粒度試験、土の液性限界試験、土の塑性限界試験について、各2試料になります。

8	地質調査について、調査の位置及び、調査位置にユニック車での乗り入れは可能でしょうか。ご指示下さい。	ユニック車の乗り入れについては現地を確認の上、判断し、積算して下さい。 日時については事前に発注担当課にご相談ください。
9	ボーリング費 $\phi 86=60\text{m}$ 、 40m となっていますがこちらは粘性土 60m ・砂質土 40m との認識で宜しいですか？	No.5の回答のとおりです。
10	サンプリングは項目に記載ありませんが、室内土質試験は無しで宜しいですか？	No.7の回答のとおりです。