

茨城県 公園施設長寿命化計画

(洞峰公園)

平成 29 年 3 月

茨城県土浦土木事務所

1. 都市公園整備状況

(平成 29 年 2 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
1	20.0ha	9.33 m ² /人

2. 計画期間 [平成 29 年度～平成 38 年度 (10 箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
			1									

②選定理由

都市公園法第 2 条に基づく都市公園

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
41	61	188	32	27	6	19

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1,279	0	0	1,653

②これまでの維持管理状況

全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、指定管理者による維持保全（清掃・保守・修善）と日常点検を行っている。
定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を実施している

③選定理由

管理対象公園全てを計画対象公園としている

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

1. 一般施設、土木構造物、建築物

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

- ・ 一般施設（56） A判定 28 施設 B判定 25 施設 C判定 3 施設
- ・ 土木構造物（1） C判定 1 施設
- ・ 建築物（11） B判定 5 施設 C判定 6 施設

2. 遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り、点検を行った。

- ・ 遊具等（32） B判定 25 施設 C判定 7 施設

3. 各種設備

法令等で点検が必要な施設について、点検を実施したが異常は確認されなかった。

6. 日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、指定管理者により随時実施し、公園施設の機能の保全と完全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

a 一般施設、c 土木構造物、d 建築物

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b 遊具等

日常点検及び年 1 回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行い、施設の補修もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e その他設備等

法で定める年 1 回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

7. 公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

事後保全、予防保全の類型は、国の基準を基本として、ライフサイクルコストの算出結果を踏まえて確定する。

毎年の定期点検を行う遊具、各種設備以外の公園施設は、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定められた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

遊具、各種設備については、日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

特殊建築物は3年に1回以上の定期点検を実施し健全度調査として活用する。

2. 事後保全型に類型した施設

健全度調査は実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

洞峰公園における10年間のライフサイクルコスト縮減額は、9,800千円である。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(総括表)

[illegible]

公園箇所数計

概算費用合計: 851,069

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園）供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 （点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	17976.79 ㎡	アスファルト	S55	37	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H12										
園路広場	アスファルト舗装	景観アスファルト舗装	171 ㎡	アスファルト	H13	15	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H33					更新	更新	更新	更新		
園路広場	アスファルト舗装	透水アスファルト舗装	91.2 ㎡	アスファルト	H13	15	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H33					更新	更新	更新	更新		
園路広場	砕石系	砂利舗装	40.09 ㎡	砂利舗装	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22					200	200	200	200		
園路広場	砕石系	自然石舗装	908.55 ㎡	石材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	砕石系	小舗石舗装	2315.56 ㎡	石材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	砕石系	石灰ダスト舗装	1095 ㎡	石灰ダスト舗装	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	砕石系	切石張舗装	4309.16 ㎡	石材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	砕石系	洗砂利舗装	860.3 ㎡	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	コンクリート・ブロック舗装	インターロッキング舗装	81.84 ㎡	コンクリート	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H45										
園路広場	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	228 ㎡	レンガ	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	コンクリート・ブロック舗装	洗い出し平板舗装	6 ㎡	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	コンクリート・ブロック舗装	透水性ブロック舗装	296 ㎡	コンクリート	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H45										
園路広場	人工芝	人工芝舗装	211 ㎡	人工芝	S55	37	30	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H37										
園路広場	その他園路広場	ウッドチップ舗装	2550.5 ㎡	ウッドチップ	H16	12	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H36										
園路広場	その他園路広場	ゴムチップウレタン舗装	824.12 ㎡	樹脂	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H43										
園路広場	その他園路広場	丸太舗装	148.5 ㎡	木	H16	12	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H36			更新 1,000	更新 1,000	更新 1,000	更新 900				
園路広場	その他園路広場	景観透水性樹脂舗装	3850.42 ㎡	樹脂	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	パーキングブロック	636 個	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	レンガ緑石	884.9 ㎡	レンガ	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	擬石緑石A	85.6 ㎡	擬石	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	擬石緑石B	37.66 ㎡	擬石	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	境界ブロック	1029.4 ㎡	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	自然石緑石	1538.69 ㎡	石	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	小舗石緑石	609.3 ㎡	石	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	地先境界ブロック	401 ㎡	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	階段	階段	7 基	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	階段	擬木階段	1 基	擬木	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	花壇仕切	137.5 ㎡	木材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22					更新 350	更新 350	更新 350	更新 350		
園路広場	緑石	自然石仕切	246.28 ㎡	石材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22										
園路広場	緑石	焼丸太仕切	96 ㎡	木材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（50%以上）となった時点で更新する。	H22							更新 500	更新 500		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園）供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38			
園路広場	階段	階段スタンド	1 基	コンクリート	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。		H22													
園路広場	ハッ橋	八つ橋	20 m	コンクリート、木製	H15	13	15	H28	高欄にひび割れ、床版舗装のクラックなど部分的な修繕が必要	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。木部は劣化や損傷が全体的に顕著(腐食、割れ)となった時点で更新を行う。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で防腐処理、保護塗装を行う	H51					健全度調査・補修 644							健全度調査 144	
園路広場	ハッ橋	木製デッキ	1 基	木	H15	13	15	H28	経年使用による劣化が進行しているが全体的には健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。木部は劣化や損傷が全体的に顕著(腐食、割れ)となった時点で更新を行う。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で防腐処理、保護塗装を行う	H58		補修 350	補修 350		健全度調査 17							健全度調査 17	
修景施設	景石	景石	7 ヶ所	石	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
修景施設	トレリス	アーチトレリスA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
修景施設	トレリス	トレリスA	4 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
修景施設	トレリス	トレリスB	7 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
修景施設	モニュメント	オブジェA	1 基	金属・鋼材	S55	37	34	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43													
修景施設	モニュメント	オブジェB	1 基	金属・鋼材	S55	37	34	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43													
修景施設	モニュメント	オブジェC	1 基	金属・鋼材	S55	37	34	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43													
修景施設	モニュメント	オブジェD	1 基	金属・鋼材	S55	37	34	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43													
修景施設	花壇	植込樹	3 基	石材	S55	37	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
修景施設	花壇	植樹	25 ヶ所	石材	S55	37	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
修景施設	花壇	立体花壇A	10 基	金属・鋼材	S55	37	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
休養施設	ベンチ類	サークルベンチA	2 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06						更新 1,200	更新 1,200						
休養施設	ベンチ類	サークルベンチB	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06				更新 1,300									
休養施設	ベンチ類	サークルベンチC	2 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06								更新 2,600	更新 2,600		更新 2,600		
休養施設	ベンチ類	サークルベンチC	3 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06						更新 2,600	更新 2,600	更新 2,600					
休養施設	ベンチ類	メッシュスツールA	5 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22													
休養施設	ベンチ類	レンガスツールA	1 基	タイル・ブロック・レンガ	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	レンガスツールA	1 基	タイル・ブロック・レンガ	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	観客席A	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	経年使用による劣化が部分的に確認されたが、全体的には健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H42					健全度調査 33		補修 100				健全度調査 33		
休養施設	ベンチ類	観客席B	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	経年使用による劣化が部分的に確認されたが、全体的には健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H42					健全度調査 33		補修 100				健全度調査 33		
休養施設	ベンチ類	丸太スツールA	15 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06					更新 320	更新 320	更新 320	更新 640					
休養施設	ベンチ類	四連ベンチA	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06					更新 1,200								
休養施設	ベンチ類	四連ベンチA	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06					更新 1,200								
休養施設	ベンチ類	磁器スツールA	4 基	タイル・ブロック・レンガ	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	自然石スツールA	9 基	石	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	自然石スツールB	12 基	石	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	自然石スツールC	5 基	石	S55	37	38	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49													
休養施設	ベンチ類	木製ベンチA	8 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。		H06				更新 2,100	更新 2,100								

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:洞峰公園（総合公園公園） 供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
休養施設	ベンチ類	木製ベンチB	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06							更新 500				
休養施設	ベンチ類	木製ベンチC	4 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06		更新 1,325	更新 1,325	更新 1,325	更新 1,325						
休養施設	ベンチ類	木製ベンチD	24 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288	更新 1,288			
休養施設	ベンチ類	木製ベンチE	5 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06		更新 840	更新 1,260								
休養施設	ベンチ類	木製ベンチF	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06											更新 400
休養施設	ベンチ類	木製ベンチG	6 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06									更新 867		更新 867
休養施設	ベンチ類	木製ベンチH	12 基	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H36		更新 1,300	更新 1,300	更新 1,300	更新 1,300						
休養施設	ベンチ類	木製ベンチI	12 基	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H36				更新 867	更新 867	更新 867	更新 867	更新 867	更新 867	更新 867	
休養施設	ベンチ類	木製ベンチJ	2 基	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H36						更新 450	更新 450				
休養施設	ベンチ類	木製ベンチJ	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06							更新 400				
休養施設	ベンチ類	木製ベンチL	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06											2,200
休養施設	ベンチ類	木製ベンチM	3 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(腐朽等)となった時点で更新する。	H06											1,300
休養施設	四阿	シェルターA	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 27	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターA	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H76	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 29	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターB	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 22	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターB	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 22	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターB	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 22	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターC	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 25	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターD	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	・表面的な錆が発生している。 ・ベンチが破損している。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 26	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターE	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	部分的に塗装の剥がれがみられる。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターF	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	健全な状態であるが、苔の付着がやや多く、塗装の剥がれがみられる。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターG	1 基	金属・鋼材	H13	15	34	H28	部分的に塗装の剥がれがみられる。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H74	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	部分的に小口まわりに錆がみられる。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	部分的に小口まわりに錆がみられる。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園） 供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
休養施設	四阿	シェルターH	1 基	金属・鋼材	H13	15	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 23	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・補修 53
休養施設	四阿	四阿A	2 基	タイル・ブロック・レンガ	S55	37	22	H28	・表面的な錆が発生している。 ・ベンチが破損している。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H31	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20			補修 57				
休養施設	ベンチ類	木製テーブル	2 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06					更新 550	更新 550				
休養施設	ベンチ類	野外卓A	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06							更新 500			
休養施設	ベンチ類	野外卓A	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06							更新 500			
休養施設	ベンチ類	木製ベンチ	4 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06				更新 850	更新 850					
休養施設	ベンチ類	木製テーブル	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06							更新 600			
休養施設	ベンチ類	木製ベンチ	3 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06							更新 1,300			
休養施設	ベンチ類	木製テーブル	1 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06							更新 600			
休養施設	ベンチ類	木製テーブル	2 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06				更新 550	更新 550					
休養施設	ベンチ類	木製ベンチ	4 基	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H06					更新 850	更新 850				
休養施設	四阿	シェルターI	1 基	金属・鋼材	S55	37	19	H28	健全な状態である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(50%以上)となった時点で更新する。	H58	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53	維持保全 20	維持保全・補修 50	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度 53
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (バンダ)	1 基	プラスチック・FRP	S55	37	10	H28	指の挟み込みの危険性があり(固定部)、経年使用による劣化が進行している	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (コアラ)	1 基	プラスチック・FRP	S55	37	10	H28	指の挟み込みの危険性があり(中間部)、経年使用による劣化が進行している	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (ゾウ)	1 基	プラスチック・FRP	S55	37	10	H28	指の挟み込みの危険性があり(中間部)、経年使用による劣化が進行している	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (バンダ)	1 基	プラスチック・FRP	H23	5	10	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H47					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (トラ)	1 基	プラスチック・FRP	H23	5	10	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H47					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具 (ウマ)	1 基	プラスチック・FRP	H23	5	10	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H47					健全度調査 9					健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具	複合遊具 旗なし	1 基	金属・鋼材	H13	15	15	H28	階段・はしご等の隙間、基礎の露出等のハザードに対する緩和措置が必要。 屋根部の破損、滑降面の割れなど劣化が進行し	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H49	補修 3,080				健全度調査 97					健全度調査 97
遊戯施設	複合遊具	複合遊具 旗あり	1 基	金属・鋼材	H15	13	15	H28	階段・はしご等の隙間、基礎の露出等のハザードに対する緩和措置が必要。 ロープの摩耗、滑降面の割れなど劣化が進行し	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H51	補修 2,900				健全度調査 97					健全度調査 97
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(かけ足木株とび)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 15				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(腹筋丸太)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に根。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 15				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(いも虫前屈)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(両手つな渡り)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に根。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(丸太のぼりおり)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(人間ごろごろ丸太)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に根。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ロープ登り)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ロープ飛び)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に根。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ねごろびけんすい)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園） 供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全			補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(うんてい)	1 基	木	H25	3	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に根。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H41					健全度調査 9	補修 30				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(丸太壁のぼり)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H39					健全度調査 9	補修 30				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(なまけもの渡り)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行している(ロープの摩耗)。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H39					健全度調査 29	補修				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(とびあがりつり輪)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(うさぎ飛び階段)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 10				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(馬飛び)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 20				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(馬乗前進)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H39					健全度調査 9		補修 20			健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(平均台)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 30				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(丸太登り)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 30				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(丸太飛び)	1 基	木	H25	3	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H41					健全度調査 9		補修 20			健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(タイヤ渡り)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行している(チェーン変形)。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H31					更新 2,250							
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(つり橋)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 安全領域不足。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査 9	補修 30				健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ネット渡り)	1 基	木	S55	37	7	H28	経年使用による劣化が進行している(梁)。 設置面に根。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42					健全度調査・補修 39					健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ターザンロープ)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。 設置面に石。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H39					健全度調査 9		補修 30			健全度調査 9		
遊戯施設	複合遊具、アスレチック	木製遊具(ロープクライミング)	1 基	木	H23	5	7	H28	経年使用による劣化が進行しているが健全である。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H39					健全度調査 9		補修 30			健全度調査 9		
運動施設	サッカー、バスケゴール	サッカーゴールポストA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22												
運動施設	サッカー、バスケゴール	サッカーゴールポストA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22												
運動施設	その他運動施設	スコアボードA	1 基	SRC・RC	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22												
運動施設	その他運動施設	ファールボールA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22												
運動施設	その他運動施設	ファールボールA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H22												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園） 供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度				維持保全	補修	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
運動施設	テニスコート ポスト等備品	テニスポストA	1 基	金属・鋼材	H11	17	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H41														
運動施設	バックネット	バックネットA	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H22														
運動施設	プール	体育館-プール棟	1 式	SRC・RC	S55	37	47	H28	外壁レンガタイル張りの劣化はあるものの大きな不具合は見当たらない。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H48	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全・健全度・更新 12,638	維持保全・補修・更新 17,200	維持保全・補修・更新 18,000	維持保全・補修 6,200	維持保全・補修 6,200	維持保全・補修 6,638	維持保全・健全度・補修 6,638	
運動施設	プール	体育館-プール棟(電気設備)	1 式	SRC・RC	S55	37	15	H28	電気設備について、特に不具合は見当たらない。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42		1,200	1,200	1,200	1,200	健全度調査・補修 7,125	補修・更新 12,000	補修・更新 12,000	補修 5,000	補修 5,000	健全度調査・補修 5,125	
運動施設	プール	体育館-プール棟(機械設備)	1 式	SRC・RC	S55	37	15	H28	機械設備について、特に不具合は見当たらない。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H42	更新 5,000				健全度調査 125	補修 5,000	補修 5,000	補修 5,000	補修 5,000	健全度調査・補修 5,125		
運動施設	運動用具倉庫	運動用具倉庫	1 棟	SRC・RC	S55	37	31	H28	・全体的に汚れの付着や塗装の劣化がみられる。 ・鉄部に表面的な錆が発生している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H39	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	
運動施設	運動用具倉庫	倉庫A(テニスコート2面)	1 棟	SRC・RC	S55	37	38	H28	・全体的に汚れの付着や塗装の劣化がみられる。 ・鋼製建具の鉄部に表面的な錆が発生している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H43	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	
運動施設	運動用具倉庫	倉庫B(テニスコート4面)	1 棟	SRC・RC	S55	37	38	H28	・全体的に汚れの付着や塗装の劣化がみられる。 ・鋼製建具の鉄部に表面的な錆が発生している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H43	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	維持保全 5	
運動施設	体育館等建築物	体育館-アリーナ棟	1 棟	SRC・RC	S55	37	47	H28	外壁レンガタイル張りの劣化はあるものの大きな不具合は見当たらない。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48	維持保全・更新 6,200	維持保全 1,200	維持保全 1,200	維持保全 1,200	維持保全・健全度調査・更新 5,263	維持保全・更新 5,200	維持保全・更新 4,200	維持保全 1,200	維持保全 1,200	維持保全・健全度調査 2,263		
運動施設	野球場 スタンド下建物	ダックアウトA	1 基	金属・鋼材	H15	13	65	H28	・表面的な錆が発生している。 ・ベンチが破損している。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H79	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度調査 50	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度調査 50		
運動施設	野球場 スタンド下建物	ダックアウトB	1 基	金属・鋼材	H15	13	65	H28	・表面的な錆が発生している。 ・ベンチが破損している。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H79	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度調査 50	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全 20	維持保全・健全度調査 50		
教養施設	園名石	園名石	3 ヶ所	石材	S55	37	38	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H49														
教養施設	園名石	園名柱	1 ヶ所	石材	S55	37	38	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H49														
教養施設	記念碑	記念碑	2 基	石材	S55	37	38	H28		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H49														
便益施設	トイレ	トイレA	1 棟	SRC・RC	H13	15	38	H28	・部分的に外壁が汚れている。 ・部分的に鉄部の塗装が剥離している。 ・天窓のフィルムが剥れ汚れが付着している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H70	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100		
便益施設	トイレ	トイレB	1 棟	SRC・RC	H13	15	38	H28	・外壁とボーチ床のレンガ調タイルが欠損している。 ・天窓のフィルムが剥離し、汚れが付着している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H70	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100		
便益施設	時計塔	野外時計	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H22														
便益施設	水飲み	水飲みA	2 基	コンクリート	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
便益施設	水飲み	水飲みB	4 基	金属・鋼材	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
便益施設	水飲み	水飲みC	2 基	コンクリート	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
便益施設	水飲み	水飲みD	3 基	コンクリート	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
便益施設	水飲み	水飲みE	2 基	コンクリート	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
便益施設	水飲み	水飲みF	3 基	コンクリート	H12	16	15	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H42														
管理施設	石積	石積	849.98 m	石材	H16	12	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H56														
管理施設	石積	切石積	483.04 m	石材	H16	12	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H56														
管理施設	護岸	丸太護岸	237 m	木材	H16	12	7	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H30														
管理施設	護岸	捨石護岸	26.9 m	石材	H16	12	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H56														
管理施設	護岸	石積護岸	314 m	石材	H16	12	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H56														
管理施設	護岸	石張護岸	403.25 m	石材	H16	12	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H56														
管理施設	擁壁	ウォール	41.15 m	コンクリート	S55	37	50	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42														
管理施設	擁壁	レンガウォール	198.3 m	レンガ	S55	37	40	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H32														

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園）供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度				維持保全	補修	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
管理施設	擁壁	逆L型擁壁	32.5 m	コンクリート	S55	37	50	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H42													
管理施設	擁壁	小端石ウォール	34 m	石材	S55	37	40	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H32													
管理施設	柵	御簾垣	32.5 m	竹	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H06											更新	1,300	
管理施設	柵	四ッ目垣	66 m	竹	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H06											更新	300	
管理施設	フェンス	ネットフェンスA	20.74 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	メッシュフェンスA	235.38 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	メッシュフェンスA	168.59 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	角格子フェンスA	36.03 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	角格子フェンスA	7.1 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	角格子フェンスB	14.3 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	角格子フェンスC	4.35 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	フェンス	角格子フェンスC	4.37 m	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	ポストコーン	ポストコーンA	7 基	プラスチック・FRP	S55	37	10	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H12													
管理施設	車止め	車止A	3 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	車止め	車止B	7 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	車止め	車止D	8 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	車止め	車止E	3 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28													
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	193.59 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36					更新 1,000	更新 800							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	99.31 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36							更新 500	更新 400					
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	45.25 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 400							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	80.09 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36					更新 400	更新 400							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	14.92 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 100							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	42.68 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 400							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵A	133.09 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36							更新 1,000	更新 300					
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵B	16.6 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 200							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵B	52.16 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 500							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵B	47.24 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36						更新 400							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵B	67.57 m	木	H22	6	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H36					更新 300	更新 300							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵B	23.27 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H06						更新 200							
管理施設	竹柵・ロープ柵	ロープ柵C	8.37 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H06						更新 100							
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵A	17.76 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H06					更新 1,500	更新 1,300							

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園園） 供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 （点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度													
												維持保全	補修	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵B	6.84 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 1,100			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵B	52.83 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06					更新 2,000	更新 2,000	更新 2,000	更新 2,500	
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵B	2.49 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 400			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵B	11.49 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06					更新	更新	更新 1,000	更新 800	
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵B	6.12 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06					更新 500	更新 500			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵C	2.05 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 300			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵D	1.52 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 200			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵E	2.72 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 400			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵F	3.76 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 600			
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵G	11.45 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06							更新 1,000	更新 800	
管理施設	竹柵・ロープ柵	竹柵H	13.31 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06					更新 1,100	更新 1,000			
管理施設	竹柵・ロープ柵	木柵A	9.17 m	木	S55	37	7	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H06						更新 400			
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板A	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H43									
管理施設	サイン	案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板E	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板E	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板E	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板E	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板F	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									
管理施設	サイン	案内板G	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。		H49									

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:洞峰公園（総合公園公園） 供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
管理施設	サイン	案内板G	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板H	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板H	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板I	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H43													
管理施設	サイン	案内板I	1 基	木	H13	15	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H43													
管理施設	サイン	案内板J	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板K	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板L	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板L	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板M	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	案内板N	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	揭示板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	施設案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	電光掲示板A	1 基	金属・鋼材	H28		15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H58													
管理施設	サイン	標識A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:洞峰公園（総合公園公園） 供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識D	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識E	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識F	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識G	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識H	1 基	木	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識I	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識J	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	標識J	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:洞峰公園（総合公園公園） 供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板B	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	誘導案内板C	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49													

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:洞峰公園（総合公園公園） 供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38			
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	サイン	遊具案内板A	1 基	金属・鋼材	H13	15	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H49														
管理施設	フラッグポール	フラッグポールA	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28														
管理施設	フラッグポール	フラッグポールA	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28														
管理施設	自転車ラック	自転車ラックA	1 基	金属・鋼材	H12	16	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H48														
管理施設	自転車ラック	自転車ラックA	1 基	金属・鋼材	H12	16	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H48														
管理施設	自転車ラック	自転車ラックA	1 基	金属・鋼材	H12	16	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H48														
管理施設	門	駐車場ゲートA	1 基	金属・鋼材	H23	5	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H59														
管理施設	門	駐車場ゲートA	1 基	金属・鋼材	H23	5	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H59														
管理施設	門	駐車場ゲートA	1 基	金属・鋼材	H23	5	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H59														
管理施設	門	門扉A	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉A	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉B	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉C	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉D	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉D	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉E	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉F	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
管理施設	門	門扉F	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28														
便益施設	クズ入れ、吸殻入れ	くず入れA	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28													更新	

400

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名:洞峰公園（総合公園公園）供用年度:昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度													
														維持保全	補修	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
便益施設	クズ入れ、吸殻入れ	くず入れB	2 基	金属・鋼材	H21	7	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H57										
管理施設	クズ入れ、吸殻入れ	くず入れC	13 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28								更新 2,500	更新 3,000	
便益施設	クズ入れ、吸殻入れ	くず入れD	2 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28								更新 800		
便益施設	クズ入れ、吸殻入れ	すいがら入れA	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28								更新 300		
管理施設	サイン	誘導案内板C	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28										
管理施設	ケーブル・保護管	電線ケーブル	10025.9 m	CV	S55	37	30	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H37										
管理施設	ケーブル・保護管	電線管	6932.2 m	CV	S55	37	30	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H37										
管理施設	ハンドホール	ハンドホール	221 基	コンクリート	S55	37	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H22										
管理施設	引込柱	引込柱A	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28										
管理施設	引込柱	引込柱B	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28										
管理施設	引込柱	引込柱C	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	H28										
管理施設	照明灯	照明灯A	1 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28				更新 1,400						
管理施設	照明灯	照明灯B	23 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28	更新 4,350	更新 4,350	更新 4,350	更新 4,350	更新 4,350	更新 4,350	更新 4,350	更新 2,900		
管理施設	照明灯	照明灯D	3 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28		更新 1,400	更新 1,450	更新 1,450						
管理施設	照明灯	照明灯F	5 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28		更新 2,880	更新 2,880	更新 1,440						
管理施設	照明灯	照明灯J	2 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28				更新 1,450	更新 1,450					
管理施設	分電盤	分電盤A	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34							更新 750			
管理施設	分電盤	分電盤B	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34						更新 750				
管理施設	分電盤	分電盤B	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34					更新 750					
管理施設	分電盤	分電盤C	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34				更新 750						
管理施設	分電盤	分電盤E	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34				更新 750						
管理施設	分電盤	分電盤E	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34			更新 750							
管理施設	分電盤	分電盤F	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	H28	健全な状態である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H34		更新 750								
管理施設	照明灯	LED照明灯E	13 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯F	7 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯F	12 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯B	2 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯C	18 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯D	11 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯G	24 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										
管理施設	照明灯	LED照明灯A	85 基	金属・鋼材	S55	37	18	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で更新する。	H28										

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園）供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 （点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
管理施設	雨水・污水管	雨水管	5297.17 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	雨水・污水管	污水管	1196.67 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	雨水・污水管	浸透管	34.9 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	雨水・污水管	透水管	1359 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	U型集水樹	10 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	V型集水樹	12 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	雨水マンホール	109 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	污水マンホール	56 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	丸型雨水樹	19 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	丸型污水樹	4 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	血型集水樹	165 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	人孔、枡	集水樹	75 基	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	L型街渠	591.9 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	U型側溝	208.93 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	V型側溝	366 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	バリアフリー側溝	47.5 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	血型側溝	4224.8 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	側溝	特殊円形側溝	28 m	コンクリート	H15	13	20	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	給水管	給水管	4495.66 m	塩化ビニール等	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	止水栓、散水栓、量水器	散水栓	16 基	金属(スチール)	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	止水栓、散水栓、量水器	水栓	3 基	金属(スチール)	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	止水栓、散水栓、量水器	制水弁	87 基	金属(スチール)	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	止水栓、散水栓、量水器	量水器	1 基	金属(スチール)	H15	13	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	管理事務所等建物	フィールドハウス	1 棟	SRC・RC	H17	11	47	H28	・外壁レンガタイル一部に損傷がみられる。 ・屋上バラベット立上がり部分に大きな損傷がみられる	高	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64	維持保全 600	維持保全 600	維持保全 600	維持保全・更新 600	維持保全・更新 600	維持保全・更新 10,600	維持保全・更新 10,600	維持保全・更新 45,600	維持保全・更新 45,600	維持保全・更新 47,200
管理施設	管理事務所等建物	井戸ポンプ場	1 棟	木造	S55	37	38	H28	・地下腰壁部に大きなクラックが発生している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・劣化や損傷が全体的に顕著になった時点で補修を行う。	H49	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100
管理施設	管理事務所等建物	管理棟	1 棟	S造	S55	37	38	H28	・各箇所に変形がみられる。 ・鋼製シャッターの座板が腐食している。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49	維持保全 100	維持保全・更新 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100	維持保全 100
管理施設	管理事務所等建物	新都市記念館	1 棟	SRC・RC	S56	36	50	H28	屋上部の鉄部塗装の劣化や鉄筋コンクリートの爆裂が生じている。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42	維持保全 600	維持保全 600	維持保全 600	維持保全 600	維持保全・更新 7,700	維持保全・更新 5,600	維持保全・更新 5,600	維持保全 600	維持保全 600	維持保全 600
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラA	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22					更新 3,000					
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラA	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22					更新 3,000					
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラA	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22					更新 3,000					
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラA	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22					更新 3,000					

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 洞峰公園（総合公園公園）供用年度: 昭和55年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラB	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22						更新 3,000					
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラB	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22						更新 3,000					
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラC	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22							更新 3,000				
管理施設	建物付属機械設備	防犯カメラD	1 基	金属(スチール)	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22							更新 3,000				
管理施設	建物付属機械設備	体育館プール棟 自動改札設備	1 基	金属(スチール)	H15	13	15	H28	・機材の劣化及び内部ソフトウェアが時代遅れの 状況であり、機器更新が必要な状況。	高	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H30	更新 15,000	更新 15,000	更新 15,000								
管理施設	建物付属電気設備	キュービクルA	1 基	金属(スチール)	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	建物付属電気設備	キュービクルB	1 基	金属(スチール)	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	建物付属電気設備	太陽光発電設備	1 式	金属(スチール)	H15	13	15	H28	太陽光パネルの劣化が激しいが、補修による対 応ができないと判断された。早期の更新が望まし い。	高	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45	維持保全 500	維持保全・ 更新 70,500	維持保全・ 更新 70,500	維持保全 70,500	維持保全・ 更新 500	維持保全 500	維持保全 500	維持保全 500	維持保全 500	維持保全 500	維持保全 500
管理施設	その他管理施設(設備)	ポンプビット	1 棟	金属	S55	37	15	H28	使用上問題ないが、コンクリートが欠損している。	中	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H34					更新 1,000						
管理施設	その他管理施設(設備)	スピーカー	1 基	金属	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22											
管理施設	その他管理施設(設備)	高圧キャビネット	1 基	金属・鋼材	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	その他管理施設(設備)	照明操作盤A	1 基	金属・鋼材	H27	1	15	H28	指定管理者に確認したが、所在場所不明。た だし、照明関係の制御は問題ない状態なので、健 全な状態として判断できた。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H57											
管理施設	その他管理施設(設備)	駐車場制御盤	1 基	金属・鋼材	H23	5	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H53											
管理施設	その他管理施設(設備)	駐車場表示(防 犯カメラ)A	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22	更新 4,500										
管理施設	その他管理施設(設備)	駐車場表示(防 犯カメラ)B	1 基	金属・鋼材	S55	37	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H22		更新 4,500									
管理施設	その他管理施設(設備)	配線接続箱A	1 基	金属・鋼材	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	その他管理施設(設備)	配線接続箱B・C	1 基	金属・鋼材	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	その他管理施設(設備)	発券機	1 基	金属	H27	1	15	-	-	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H57											
管理施設	その他管理施設(設備)	非常用発電機	1 基	金属・鋼材	H15	13	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	ポンプ設備	井水ポンプ	1 基	金属	H13	15	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H43											
管理施設	ポンプ設備	井水ポンプ制御 盤	1 基	金属	H13	15	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H43											
管理施設	ポンプ設備	沼循環ポンプ	1 基	金属	S55	37	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H34									更新 500		
管理施設	ポンプ設備	沼循環ポンプ制 御盤	1 基	金属	H15	13	15	H28	健全な状態である。仮設材に設置しているので、 更新時に設置場所の再考が必要である。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H45											
管理施設	ポンプ設備	深井戸ポンプ制 御盤A	1 基	金属	H19	9	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H49											
管理施設	ポンプ設備	深井戸ポンプ制 御盤B	1 基	金属	H19	9	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H49											
管理施設	ポンプ設備	深井戸水中ポン プ	1 基	金属	H18	10	15	H28	健全な状態である	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・年1回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。	H48											
																46,153	109,018	104,988	92,934	65,966	87,479	90,814	85,956	82,718	85,044

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計(千円): 851,069

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	木製デッキ	1		
園路広場	八つ橋	1		
休養施設	四阿	1		
休養施設	シェルター	1		
休養施設	観客席	1		
遊戯施設	スプリング遊具	1		
遊戯施設	複合遊具	1		
遊戯施設	木製遊具	1		
運動施設	体育館	1		
運動施設	屋内プール	1		
便益施設	新都市記念館	1		
便益施設	フィールドハウス	1		
便益施設	便所	1		
便益施設	管理棟	1		
管理施設	井戸ポンプ場	1		
管理施設	倉庫	1		
合 計				

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)