

水質検査結果表一覧表

採水場所: <桜地区> 公園 (つくば市松栄85-76付近東)

検査機関 茨城県企業局水質管理センター

検査項目	単位	水道水質基準値	令和7年4月14日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月7日	令和7年8月12日	令和7年9月8日	令和7年10月14日	令和7年11月10日	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月
採水時刻	—	—	10:10	10:00	9:40	10:10	9:40	9:45	10:40	10:20				
天候	—	—	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴				
気温	℃	—	19.4	16.8	26.0	31.6	29.8	30.2	21.4	18.8				
水温	℃	—	15.5	20.0	22.5	28.6	30.1	30.2	24.5	18.0				
遊離残留塩素	mg/L	—	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5				
1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.21	—	—	0.84	—	—				
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—				
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—				
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—				
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—				
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—				
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—				
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—				
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—				
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—				
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.11	—	—	0.12	—	—				
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0083	—	—	0.012	—	—				
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.0086	—	—	0.009	—	—				
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—				
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.0296	—	—	0.038	—	—				
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.0089	—	—	0.0086	—	—				
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0038	—	—	0.0079	—	—				
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—				
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—				
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—				
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—				
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—				
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	28.1	—	—	30.6	—	—				
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—				
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	42.0	37.1	38.5	37.2	42.5	43.9	45.2	44.9				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	73.7	—	—	78.1	—	—				
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	264	—	—	245	—	—				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—				
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—				
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—				
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—				
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	1.4	1.7				
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.24	7.30	7.27	7.25	7.27	7.35	7.41	7.45				
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51 濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				