水質検査結果一覧表

採水場所:＜豊里地区＞　台山公園 （つくば市緑ケ原2丁目4）

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和7年4月7日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月1日	令和7年8月4日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月4日	令和7年12月1日	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月
	採水時刻	—	—	9:30	10:05	10:20	11:00	10:40	12:20	10:35	10:00	10:10			
	天候	—	—	雨	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	—	15.0	14.6	20.0	30.5	32.1	33.2	26.1	13.0	11.0			
	水温	℃	—	13.8	18.0	19.5	23.0	26.4	25.8	25.1	20.1	16.9			
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2			
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.18	—	—	0.62	—	—	0.95			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—	0.13			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満			
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満			
16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満			
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.10	—	—	0.13	—	—	0.11			
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0077	—	—	0.014	—	—	0.011			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.014	—	—	0.017	—	—	0.012			
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001			
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.039	—	—	0.054	—	—	0.041			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.011	—	—	0.015	—	—	0.014			
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0060	—	—	0.0081	—	—	0.0038			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.02			
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満			
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	29.6	—	—	31.7	—	—	32.0			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.3	41.9	41.1	37.7	42.9	45.1	43.2	43.4	43.4			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	79.9	—	—	84.4	—	—	85.2			
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	212	—	—	218	—	—	201			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満			
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満			
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8			
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.42	7.52	7.57	7.43	7.45	7.59	7.42	7.53			
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			