水質検査結果一覧表

採水場所:＜筑波地区＞筑波山おもてなし館 （つくば市沼田1690－3）

検査機関 茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和7年4月7日	令和7年5月12日	令和7年6月2日	令和7年7月1日	令和7年8月4日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月4日	令和7年12月1日	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月
	採水時刻	—	—	10:50	11:55	12:30	12:30	12:10	11:00	12:20	11:40	11:40			
	天候	—	—	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	—	16.5	13.7	20.0	28.5	31.2	30.8	24.9	14.5	14.5			
	水温	℃	—	12.6	19.3	17.3	27.1	30.6	31.9	25.4	17.5	14.4			
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2			
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.19	—	—	0.61	—	—	0.94			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—	0.12			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満			
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満			
16	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満			
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満			
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.20	—	—	0.17	—	—	0.20			
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0080	—	—	0.013	—	—	0.012			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001未満			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.019	—	—	0.023	—	—	0.015			
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満			
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.050	—	—	0.066	—	—	0.048			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.014	—	—	0.019	—	—	0.016			
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0087	—	—	0.011	—	—	0.0048			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.02			
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01			
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	30.1	—	—	31.5	—	—	32.3			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満			
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.4	41.9	41.5	37.7	43.5	44.9	43.1	43.8	43.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	78.4	—	—	80.6	—	—	83.5			
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	209	—	—	215	—	—	195			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満			
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満			
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8			
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.55	7.45	7.52	7.57	7.49	7.48	7.75	7.69	7.63			
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	度	2度以下	0.5未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			