水質検査結果表一覧表

採水場所:<筑波地内>つくば市沼田1690－3　筑波山おもてなし館

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月2日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月1日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月3日
採水時刻		—	—	12:00	11:10	11:45	12:10	12:10	11:50	11:50	11:05	12:20	11:00	12:30	10:30
天候		—	—	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	雨
気温		℃	—	16.5	19.0	21.3	26.0	32.2	30.2	24.0	17.8	14.9	6.4	7.7	3.0
水温		℃	—	14.2	21.1	21.7	24.2	30.2	26.7	25.0	19.9	14.0	8.8	8.2	12.0
遊離残留塩素		mg/L	—	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.87	—	—	0.30
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.16	—	—	0.15	—	—	0.11	—	—	0.14
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0077	—	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.0058
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.016	—	—	0.019	—	—	0.013	—	—	0.014
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.042	—	—	0.059	—	—	0.045	—	—	0.036
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.012	—	—	0.019	—	—	0.016	—	—	0.011
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0067	—	—	0.0064	—	—	0.0032	—	—	0.0052
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.01	—	—	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	0.01
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	31.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.5	43.5	43.4	42.5	43.0	41.4	39.6	39.3	36.8	40.7	42.3	47.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	79.1	—	—	77.9	—	—	75.6	—	—	79.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	193	—	—	199	—	—	178	—	—	202
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.1
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.74	7.75	7.75	7.73	7.85	7.75	7.75	7.77	7.62	7.56	7.59	7.51
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査結果表一覧表

採水場所:<緑ケ原地内>つくば市緑ケ原2丁目4　台山公園

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月2日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月1日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月3日
	採水時刻	—	—	9:40	9:30	9:50	10:20	10:20	9:20	10:00	9:40	10:20	9:45	10:00	11:50
	天候	—	—	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	雨
	気温	℃	—	13.2	19.7	20.1	27.0	31.3	31.0	24.2	18.5	12.8	1.2	6.2	4.3
	水温	℃	—	12.9	17.8	20.0	22.2	25.2	26.3	24.8	21.7	18.0	13.5	12.0	12.4
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89	—	—	0.31
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.11	—	—	0.11	—	—	0.09	—	—	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0079	—	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.0056
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.014	—	—	0.014	—	—	0.011	—	—	0.011
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.038	—	—	0.050	—	—	0.041	—	—	0.030
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.011	—	—	0.015	—	—	0.014	—	—	0.0090
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0055	—	—	0.0059	—	—	0.0030	—	—	0.0042
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.04	—	—	0.06	—	—	0.01	—	—	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.02
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	31.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.4	43.2	43.0	42.6	43.8	39.9	40.4	38.8	37.0	41.4	41.7	46.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	81.5	—	—	78.5	—	—	78.6	—	—	82.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	193	—	—	208	—	—	177	—	—	207
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.5	1.6	1.2	1.1	1.1	1.5	1.3	1.3	1.4	1.1
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.68	7.68	7.74	7.68	7.72	7.61	7.69	7.73	7.53	7.47	7.50	7.42
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査結果表一覧表

採水場所:<大砂地内>つくば市筑穂2丁目　とねりこ公園

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月2日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月1日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月3日
採水時刻		—	—	11:10	10:20	10:50	11:00	11:20	10:00	11:00	10:25	11:20	13:40	11:00	12:40
天候		—	—	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	雨
気温		℃	—	16.0	20.6	21.7	26.6	33.9	33.4	25.5	18.6	15.0	6.7	6.2	2.2
水温		℃	—	13.2	20.6	22.9	26.0	30.9	29.9	26.8	21.4	16.0	10.1	9.6	10.7
遊離残留塩素		mg/L	—	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.86	—	—	0.32
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.12	—	—	0.11	—	—	0.09	—	—	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0068	—	—	0.013	—	—	0.011	—	—	0.0051
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.0099	—	—	0.012	—	—	0.0085	—	—	0.0085
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.029	—	—	0.043	—	—	0.033	—	—	0.0245
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.0082	—	—	0.012	—	—	0.011	—	—	0.0075
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0041	—	—	0.0062	—	—	0.0024	—	—	0.0034
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.01	—	—	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	31.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.3	42.8	43.1	42.3	44.3	39.6	41.3	38.8	37.7	41.7	41.3	46.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	77.7	—	—	74.7	—	—	75.4	—	—	79.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	190	—	—	199	—	—	177	—	—	201
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.5	1.6	1.2	1.1	1.2	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.56	7.55	7.50	7.46	7.62	7.45	7.54	7.61	7.35	7.37	7.39	7.32
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査結果表一覧表

採水場所:<松栄地内>つくば市松栄85－76　公園(85－76付近東)

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月8日	令和6年5月13日	令和6年6月10日	令和6年7月8日	令和6年8月13日	令和6年9月9日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月10日
	採水時刻	—	—	9:50	10:10	10:20	10:30	10:00	10:00	11:00	9:45	9:40	10:20	10:10	9:30
	天候	—	—	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴
	気温	℃	—	21.7	21.4	22.0	35.8	34.7	30.8	27.3	16.8	6.2	8.4	7.3	10.1
	水温	℃	—	14.5	20.7	23.8	28.0	30.8	29.5	26.1	19.5	14.3	9.2	8.6	10.6
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	—	—	0.25
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.10	—	—	0.11	—	—	0.06未満	—	—	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0081	—	—	0.013	—	—	0.010	—	—	0.0042
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.0088	—	—	0.0086	—	—	0.0071	—	—	0.0068
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.0290	—	—	0.035	—	—	0.029	—	—	0.0219
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.0083	—	—	0.010	—	—	0.0099	—	—	0.0057
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0038	—	—	0.0036	—	—	0.0023	—	—	0.0052
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.01	—	—	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	—	—	30.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.8	42.1	44.9	41.4	44.9	43.1	41.3	40.1	38.1	41.5	44.8	46.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	78.0	—	—	79.0	—	—	73.8	—	—	77.7
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	250	—	—	216	—	—	165	—	—	202
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.3	1.6	1.5	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	1.4	1.2	1.2
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.53	7.53	7.52	7.54	7.33	7.35	7.23	7.39	7.28	7.30	7.26
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査結果表一覧表

採水場所:<島名地内>つくば市島名1903　まもりの杜公園

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月8日	令和6年5月13日	令和6年6月10日	令和6年7月8日	令和6年8月13日	令和6年9月9日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月10日
	採水時刻	—	—	10:40	11:20	11:40	11:40	11:00	11:00	12:00	10:50	10:55	11:30	11:00	11:00
	天候	—	—	曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴
	気温	℃	—	20.0	20.9	21.9	32.5	33.7	30.0	28.1	17.2	7.0	7.3	7.6	10.1
	水温	℃	—	14.3	20.6	23.4	27.2	30.9	29.8	26.7	20.2	15.2	9.5	8.9	10.3
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.76	—	—	0.27
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	—	—	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	0.06	—	—	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0089	—	—	0.013	—	—	0.011	—	—	0.0054
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.013	—	—	0.012	—	—	0.010	—	—	0.010
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.038	—	—	0.043	—	—	0.036	—	—	0.028
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.011	—	—	0.013	—	—	0.012	—	—	0.0087
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0049	—	—	0.0046	—	—	0.0029	—	—	0.0038
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.01	—	—	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	30.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.6	42.5	44.6	41.7	46.7	43.4	41.0	39.7	37.4	41.2	44.5	46.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	78.5	—	—	81.0	—	—	74.1	—	—	77.7
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	242	—	—	219	—	—	169	—	—	206
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3	1.6	1.6	1.2	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.1	1.2
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.52	7.70	7.66	7.67	7.63	7.49	7.45	7.38	7.45	7.40	7.38	7.33
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水質検査結果表一覧表

採水場所:<自由ケ丘地内>つくば市自由ケ丘401－169　自由ケ丘第8公園

検査機関　茨城県企業局水質管理センター

	検査項目	単位	水道水質基準値	令和6年4月8日	令和6年5月13日	令和6年6月10日	令和6年7月8日	令和6年8月13日	令和6年9月9日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月10日
	採水時刻	—	—	12:30	12:20	12:40	13:30	11:50	12:00	12:50	12:00	12:00	12:20	12:10	12:15
	天候	—	—	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴
	気温	℃	—	22.1	21.0	22.2	34.0	33.1	31.5	29.3	18.5	12.5	9.9	8.8	10.6
	水温	℃	—	14.6	20.1	22.9	26.0	30.0	29.6	27.0	21.1	16.1	11.0	9.8	10.3
	遊離残留塩素	mg/L	—	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0,001未満	—	—	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.76	—	—	0.27
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	—	—	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001未満	—	—	0.0001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—	0.06未満	—	—	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0,001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.0098	—	—	0.014	—	—	0.012	—	—	0.0059
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.014	—	—	0.015	—	—	0.012	—	—	0.012
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.042	—	—	0.049	—	—	0.041	—	—	0.032
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.013	—	—	0.015	—	—	0.014	—	—	0.010
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.0054	—	—	0.0053	—	—	0.0033	—	—	0.0043
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.01	—	—	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	30.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	42.5	42.8	44.3	41.6	46.6	43.4	41.2	39.2	37.4	41.1	44.4	45.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	—	—	79.2	—	—	82.4	—	—	75.2	—	—	78.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	252	—	—	225	—	—	170	—	—	201
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	1.2
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.53	7.67	7.68	7.58	7.63	7.52	7.45	7.38	7.45	7.41	7.35	7.33
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合