

## つくば市記者会 御中

発信日：令和6年（2024年）7月2日（火）

発信元：つくば市 福祉部高齢福祉課

取材依頼 周知依頼 募集告知 その他

# つくば市立桜老人福祉センター浴室で レジオネラ属菌が検出されました



つくば市立桜老人福祉センター内の浴室において、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたため、浴室の利用を停止しました。

**【利用停止日】** 令和6年7月1日から

**【場所】** 桜老人福祉センター浴室（栗原2470）

### 【経過】

- 6月18日に定期水質検査を実施。
- 7月1日に茨城県薬剤師会から、基準値（10CFU未満/100ml）を上回るレジオネラ属菌が検出（10CFU/100ml）された報告を受ける（原因不明）。
- 利用者に連絡の上、体調等を聞き取り、症状（発熱、食欲不振、倦怠感、下痢等）がある方は医療機関へ受診するよう促す。  
なお、本日（7月2日）現在、利用者からの健康被害の報告等はなし。
- 本日（7月2日）、つくば保健所による立ち入り検査を実施。

### 【今後の対応】

保健所の立ち入り検査の結果を踏まえ、保健所からの指導を仰ぎ対応します（再開時期は未定）。