


つくば市記者会 御中

発信日：令和5年（2023年）11月14日（火）

発信元：つくば市 福祉部 高齢福祉課

取材依頼 周知依頼 募集告知 その他

つくば市立谷田部老人福祉センター浴室で レジオネラ属菌が検出されました



つくば市立谷田部老人福祉センター浴室において、レジオネラ属菌の発生の疑いがあったため、11月8日から利用を停止していましたが、本日（11月14日）、基準値を上回るレジオネラ属菌の検出が判明しました。

【利用停止日】 令和5年11月8日から

【場所】 谷田部老人福祉センター浴室（台町一丁目2-2）

【経過】

- ・11月1日に民間の定期水質検査を実施
- ・11月7日午後6時、谷田部老人福祉センターの入浴施設を利用している男性が医療機関に入院しており、本人からレジオネラ属菌が検出された旨、つくば保健所から連絡が入った。
- ・11月8日、浴室の利用を停止するとともに、つくば保健所の立入検査が実施された。
- ・本日、11月1日の定期水質検査の結果として、基準値（10CFU未満/100ml）を上回るレジオネラ属菌が検出（10CFU/100ml）された報告を受けた（原因不明）。
- ・本日現在、つくば保健所からの連絡等はなし。
なお、他の利用者からの健康被害の報告等はなし。

【今後の対応】

民間の検査結果と保健所の立入検査結果を踏まえ、保健所から指導を仰ぎ対応します（再開時期は未定）。