


# つくば市記者会 御中

発信日：令和元年（2019年）12月19日（木）

発信元：つくば市市民部文化芸術課

取材依頼 周知依頼 募集告知 その他

## つくば市ふれあいプラザフィットネスプール内ジャグジーで レジオネラ属菌が検出され、利用を停止しました。



### 1 発生場所

つくば市ふれあいプラザフィットネスプール内ジャグジー（つくば市下岩崎2164-1）  
※フィットネスプールは、プール（1箇所）及びジャグジー（1箇所）で構成

### 2 経過

- (1) 令和元年（2019年）12月6日、指定管理者（常陸興業株式会社）が水質の定期検査を実施した。
- (2) 12月16日、指定管理者に、検査機関から「分析途中であるが、レジオネラ属菌検出の疑いあり」と連絡があった。
- (3) 指定管理者は、直ちに市に報告するとともに、ジャグジー及びフィットネスプールの利用を停止し、高濃度洗浄剤によるジャグジーの清掃及び配管等の循環設備の清掃を実施した。（12月16日は休館日）
- (4) 12月18日、指定管理者に検査機関から「ジャグジーから基準値（10CFU未満/100ml）を上回る値（10CFU/100ml）のレジオネラ属菌が検出された」との分析結果が口頭で報告があり、市にも同様の報告を行った。  
※原因は不明  
※フィットネスプールからは基準値を上回る値の検出はなかったが、引き続き利用停止している。
- (5) 12月19日、指定管理者に検査機関から検査報告書が提出され、市にも写しが提出された。
- (6) 現在、健康被害の報告はない。

### 3 対応の状況

- ・プール及びジャグジーの利用停止について、利用者に対しては、市HP等で周知を図るとともに、案内看板や施設職員より説明を行っている。
- ・今後、さらに滅菌効果を高めるためアルカリ洗浄などの追加清掃を行う。
- ・再度水質検査を検査機関に依頼し、安全確認でき次第再開する。