



タイトル

## 学校等施設のブロック塀の点検結果について

項目(あてはまるものすべてにチェック)

- イベント・会議等の事前周知依頼  イベント・会議等の取材依頼  
 イベント会議以外の事業の周知依頼  参加者募集の告知依頼  
 その他(学校等施設のブロック塀の点検結果について)

全1枚(本紙含む)

### 1 概要

大阪で発生した地震によって学校のプールのブロック塀が崩壊したことを受けて、当市でも学校の塀を点検した結果、6校で不適合な塀を確認しました。

### 2 経緯

- 6月18日 市長公室危機管理課より市が所管する施設の点検を行うよう各施設の管理者に依頼した。  
6月19日 教育施設課より各幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校へ各施設の点検を行い、危険が予想される個所を発見した場合には教育施設課へ報告及び生徒・児童等に注意喚起をするよう依頼した。  
6月20日 危険個所を早急に把握するため、報告期限を6月25日として通知した。  
6月21日～25日 対象の塀があると報告があった施設について、建築指導課建築士及び教育施設課職員で点検した。

### 3 点検結果(不適合な施設)

- ・前野小学校(球技練習用あて壁) ・沼崎小学校(プール周囲ブロック塀) ・今鹿島小学校(プール周囲ブロック塀) ・大穂中学校(プール周囲ブロック塀)  
・豊里中学校(旧プール周囲ブロック塀) ・谷田部中学校(プール周囲ブロック塀)

### 4 今後の対応

早急に塀の取り壊し及びフェンスの設置等を進め、安全確保に努めていきます。

### 【教育長コメント】

今回の点検結果に基づき、早急に改修を進め安全確保に努めてまいります。